

Данные по установленной мощности котельных АО "ИвГТЭ" за 2017г.		Данные по фактическим удельным расходам условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой котельными в тепловую сеть, кг у.т/Гкал
№ котельной	Установленная мощность котельных, Гкал/час	
1	6,72	171,31
2	1,62	176,83
3	0,948	167,63
10	0,849	183,44
17	0,948	178,95
18	2,2	161,23
19	12,0	163,56
20	1,22	205,65
23	21,9	156,08
24	1,72	156,11
25	1,83	212,38
30	2,012	164,42
31	4,68	163,63
33	7,74	162,45
35	2,13	166,87
37	78,4	154,15
39	0,386	141,56
41	0,88	158,29
43	0,344	179,80
44	1,634	156,49
45	1,72	160,21
46	1,763	164,39
ОАО "Совхоз"Тепличный"	22,6	182,44
	176,24	160,73