

Форма 4.4 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров  
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Наименование организации		Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"	
ИНН		3702733438	
КПП		370201001	
Местонахождение (адрес)		153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1	
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Информация
1	Количество аварий на тепловых сетях	ед. на км	0
2	Количество аварий на источниках тепловой энергии	ед. на источник	0
3	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	<p>Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей - 1.28 ед. в год/км;</li> <li>- на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0 ед. в год/Гкал/час.</li> </ul> <p>Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - 0.1560 т.у.т./Гкал.</p> <p>Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при передаче тепловой энергии - 1.88 Гкал/кв.м;</li> <li>- при передаче теплоносителя - 2.70 тонн/кв.м.</li> </ul> <p>Величина технологических потерь при передаче:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тепловой энергии по тепловым сетям - 162 877 Гкал/год;</li> <li>- теплоносителя по тепловым сетям - 233 937 м3/год.</li> </ul>
4	Сведения о несоблюдении значений параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении	-	-
4,1	- количество составленных актов, подтверждающих факт превышения разрешенных отклонений значений параметров,	шт.	-
4,2	- средняя продолжительность устранения превышения разрешенных отклонений значений параметров	дн.	-
4,3	- совокупная величина снижения размера платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в связи с превышением разрешенных отклонений значений	руб.	-
5	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)	%	100
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней)	дн.	14 рабочих дней

\* - указана величина на отпущенную тепловую энергию по всем котельным обществу