

## Информация о наличии доступной мощности на источниках теплоснабжения АО «ИВГТЭ»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Резерв мощности системы теплоснабжения (котельные общества)	
Наименование котельной предприятия	Резерв мощности котельной, Гкал/ч <sup>1</sup>
Котельная №1, с. Богородское, ул. Б.Клинцевская, 2а	1.92
Котельная №2, м. Харинка, ул. Окуловой, 77	0.86
Котельная №3, м. Лесное, ул. Хвойная, 2 + Котельная №17, м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3 <sup>2</sup>	0.32
Котельная №10, ул. Детская, 2/7	0.31
Котельная №18, ул. Свободы, 1	0.74
Котельная №19, ул. Шувандиной, 111	5.14
Котельная №20 (паровая), ул. Любимова, 5	0.62
Котельная №23, ул. Садовского, 7 <sup>4</sup>	2.11
Котельная №24, ул. Носова, 49	0.48
Котельная №25, ул. Неждановская, 19	нет
Котельная №30, ул. Володиной, 7	0.107
Котельная №31, ул. Лебедева-Кумача, 10-б	нет
Котельная №33, ул. Авдотьиной, 20а	нет
Котельная №35, ул. Маршала Жаворонкова, 40 <sup>3</sup>	1.01
Котельная №37, ул. Полка Нормандия Неман, 103	15.26
Котельная №39, м. Горино, 2-я Ягодная, 31 <sup>4</sup>	0.09
Котельная №41, ул. Сахарова, 56 (строение 1)	0.34
Котельная №43, ул. 9-я Линия, д. 1/6 <sup>4</sup>	0.10
Котельная №44, ул. 1-я Завокзальная, 24 <sup>4</sup>	нет
Котельная №45, ул. Красных Зорь, 28	0.25
Котельная №46, ул. Красных Зорь, 50	нет
ИТОГО	34.86

<sup>1</sup> — резерв мощности источников теплоснабжения указан с учетом перспективной нагрузки потребителей

<sup>2</sup> — работа котельных №3 и №17 на отопление предусмотрена совместно (через общую тепловую сеть), на горячее водоснабжение потребителю — отдельно от каждой котельной

<sup>3</sup> — Подача тепловой энергии от котельной №35 осуществляется только на нужды горячего водоснабжения

<sup>4</sup> — Подача тепловой энергии от указанных котельных осуществляется только на нужды отопления